| N. Rev | Nota sulla revisione | Data | Firma | Visto |
|---|---|---|---|---|



LATO A



LATO B







| LEGENDA | |
|---|---|
| 1 | CALDAIA |
| 2 | GRUPPO DI TRASPORTO CENERE |
| 3 | GRUPPO DI CARICAMENTO |
| 4 | CASSONE DI CARICO |
| 5 | SCARRABILE CENERE |
| 6 | DRY COOLER |
| 7 | CICLONE |
| 8 | FILTRO A MANICHE |
| 9 | CAMINO |
| 10 | VENTILATORE |
| 11 | ORC |

| | | |
|---|---|---|
| SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI | | NASPO |
| | | IDRANTE A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA |
| | | IDRANTE SOTTOSUOLO |
| | | IDRANTE SOPRASUOLO |
| | | ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO E DOPPIO |
| ESTINTORI | E CO2 | ESTINTORE CO2 89B |
| | E P | ESTINTORE POLVERE 34A-233B |
| | E | ESTINTORE CARRELLATO |
| SISTEMI DI SEGNALAZIONE | | PULSANTE DI SGANCIO |
| | EM | LUCE DI EMERGENZA |
| | F | RILEVATORE FUMO |
| | G | RILEVATORE GAS |
| | | PULSANTE EMERGENZA UNITA' |
| SISTEMI DI VIE D'USCITA | | PERCORSO DI USCITA : -verso l'alto -verso il basso -orizzontale |
| DISTANZIAMENTI | | FUGA INTERNA |
| | | FUGA ESTERNA |
| | | PUNTO DI RACCOLTA |
| | | PORTA REI |
| | | PARETE REI 30 |
| | | PARETE REI 120 |




SEZIONE A–A

## IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA

Locali provvisti di impianto di illuminazione di emergenza che garantisce un grado di illuminazione di almeno 25 lux ad 1 metro dal piano di calpestio.

| Rif. | Quantità | Titolo/Nome, designazione, materiale, quota e così via | Numero articolo/Riferimento |
|---|---|---|---|
| Progettato da GG | Controllato da BS | Approvato da: - data BS - 26/07/2017 | Nome file --- | Data 26/07/2017 | Scala 1:100 |

VDE VALDELSA PELLET SRL

ESAME PROGETTO VV.FF.

UNICA | Edizione 0 | Foglio 1/1