

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA

VERBALE n. 3/2014

Il giorno **17.06.2014**, a seguito di trasmissione della pratica in formato digitale da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, si è espressa la **Commissione Edilizia** di cui all'art. 8, 8.1, 8.2 del Regolamento Edilizio Comunale.

Alla commissione risultano presenti:

Cognome e nome	Presente	Assente	Firma
<i>Arch. Cataldo Fiamma</i>	X		
<i>Geom. Marrucci Michela</i>		X	
<i>Ing. Morini Cristiano</i>		X	
<i>Geol. Nardi Rita</i>	X		
<i>Chiara Rossanda</i>	X		

Presenti n. 3 Assenti n. 2

L'Arch. Valeria Capitani in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Arch. Valeria Capitani

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA

Elenco Progetti Esaminati:

1) SILVIA ANICHINI per Castello di Casole s.r.l.

Richiesta di Permesso di costruire prot. n. 2110, 2111, 2112 del 18.03.2014 (I.U. opec275.20140317163542.05136.01.1.17@pec.aruba.it, opec275.20140317163934.31349.09.2.16@pec.aruba.it, opec275.20140317164327.06698.01.1.17@pec.aruba.it) inerente la costruzione di un edificio con annessi e piscina con destinazione turistico ricettiva denominato Le Macie- Rinnovo del Permesso di costruire n. 19 del 31/07//2009

ESITO ESAME PRATICA:

1. SILVIA ANICHINI per Castello di Casole s.r.l.

PARERE: FAVOREVOLE in quanto l'intervento è conforme allo P.R.P. Castello di Casole s.r.l. vigente con la prescrizione che le stanze da bagno siano fornite di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotate di impianto di aspirazione meccanica in conformità al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975, che venga inoltrata la verifica di conformità alla L.13/89 con la rappresentazione degli schemi di movimentazione della sedia a ruote e l'E.T.C.. Relativamente agli studi geologici la commissione avendo preso visione delle integrazioni totali presentate dal Geol. Laura Galmacci in risposta ai quesiti espressi in sede di commissione edilizia, ritiene che la documentazione prodotta sia soddisfacente. Dal punto di vista strettamente formale si segnala come nella classe d'indagine 3 (DPGR 36/r) sia previsto che *"la definizione dei parametri geotecnici è basata su sondaggi geognostici"*.