

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA

VERBALE n. 5/2014

Il giorno 06.08.2014, a seguito di trasmissione delle pratiche edilizie in formato digitale da parte del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, si è espressa la **Commissione Edilizia** di cui all'art. 8, 8.1, 8.2 del Regolamento Edilizio Comunale.

Alla commissione risultano partecipanti:

Cognome e nome	Presente	Assente	Firma
<i>Arch. Cataldo Fiamma</i>	X		
<i>Geom. Marrucci Michela</i>	X		
<i>Ing. Morini Cristiano</i>	X		
<i>Geol. Nardi Rita</i>	X		
<i>Chiara Rossanda</i>	X		

Presenti n. 5_Assenti n. _/_

L'Arch. Valeria Capitani in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente

Arch. Valeria Capitani

Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

COMMISSIONE EDILIZIA

Elenco Progetti Esaminati:

1) RENZO BARTALINI L.R. Società IL PIANO S.R.L.

Richiesta di permesso a costruire prot. n. 6021, 6022 del 02.08.2014 (Opec275.20140801122239.32036.04.1.16@pec.aruba.it, Opec275.20140801123758.07198.10.1.16@pec.aruba.it) per la Realizzazione di opere di urbanizzazione dell'area AT4.7 in Loc. Il Piano.

2) RENZO BARTALINI L.R. Società IL PIANO S.R.L.

Richiesta di permesso a costruire prot. n. 6075 del 04.08.2014 (Opec228.20140801173158.03663.04.1.210@pec.aruba.it) per la realizzazione di un edificio ad uso industriale-artigianale adibito a serra nell'area AT4.7 in Loc. Il Piano

ESITO ESAME PRATICHE:

1) RENZO BARTALINI L.R. Società IL PIANO S.R.L.

PARERE: FAVOREVOLE subordinato all'approvazione del Piano di lottizzazione nelle medesime condizioni di quello adottato,

Si precisa che per la classe d'indagine 3 il DPGR36/R prevede che "la definizione dei parametri geotecnici sia basata su sondaggi geognostici" e non su prove indirette quali le CPT.

2) RENZO BARTALINI L.R. Società IL PIANO S.R.L.

PARERE: FAVOREVOLE subordinato all'approvazione del Piano di lottizzazione nelle medesime condizioni di quello adottato,

Si precisa che per la classe d'indagine 3 il DPGR36/R prevede che "la definizione dei parametri geotecnici sia basata su sondaggi geognostici" e non su prove indirette quali le CPT.